

Registro dei controlli periodici delle misure antincendio

(D.M. 10 marzo 1998 e art. 6 co. 2 D.P.R. 151/2011)
Aggiornato in ottemperanza alla comunicazione del Capo del
Corpo Nazionale dei V.V.F.F. con prot. 5264 del 18/04/2018

**ISTITUTO COMPRENSIVO “CORRADO MELONE”
LADISPOLI (Roma)**

PLESSO.....

Data.....

Note

1. Gli enti ed i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all’art.3 comma 5. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
 2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l’informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.
-

			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	

Positivo = nulla da segnalare

Negativo = eventuali interventi (anomalia)

VERIFICHE:

- La scheda serve per annotare la verifica settimanale della funzionalità degli estintori portatili;
- Verificare che il dispositivo sia presente, segnalato, facilmente accessibile (posizionamento della lancetta del manometro sul campo verde)
- Verificare che il cartellino di manutenzione dell'estintore sia presente e compilato correttamente

Le operazioni programmate prevedono:

- Controllo ogni 6 mesi ed aggiornamento del cartellino
- Revisione con sostituzione della carica ogni 3 anni
- Prova idraulica ogni 6 anni

			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	

Positivo = nulla da segnalare

Negativo = eventuali interventi (anomalia)

VERIFICHE:

- La scheda serve per annotare la verifica settimanale della funzionalità degli estintori portatili;
- Verificare integrità del dispositivo di protezione (integrità dell'estintore nel suo complesso)
- Verificare che il cartellino di manutenzione dell'estintore sia presente e compilato correttamente

Le operazioni di manutenzione programmate prevedono:

- Controllo ogni 6 mesi ed aggiornamento del cartellino
- Revisione con sostituzione della carica ogni 5 anni

			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	

Positivo = nulla da segnalare

Negativo = eventuali interventi (anomalia)

VERIFICHE:

- La scheda serve per annotare la verifica settimanale della funzionalità degli estintori portatili;
- Verificare integrità del dispositivo di protezione (integrità dell'estintore nel suo complesso)
- Verificare che il cartellino di manutenzione dell'estintore sia presente e compilato correttamente

Le operazioni di manutenzione programmate prevedono:

- Controllo ogni 6 mesi ed aggiornamento del cartellino
- Revisione con sostituzione della carica ogni 5 anni

			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	

Positivo = nulla da segnalare
 Negativo = eventuali interventi (anomalia)

VERIFICHE:

- La scheda serve per annotare la verifica settimanale della funzionalità degli idranti (controllo visivo dell'integrità e stato di conservazione dell'idrante: cassetina e tubo)
- Verificare la presenza della cartellonistica in corrispondenza del dispositivo antincendio
- Verificare che ogni dispositivo sia visibile ed accessibile.

Le operazioni di manutenzione programmata a periodicità semestrale prevedono:

- controllo della spina e del rubinetto
- controllo della pulizia e della lancia
- rotolamento ed avvolgimento manichetta
- controllo dello stato di conservazione e della tenuta della manichetta
- controllo dello stato di tenuta della legatura
- misurazione pressione e portata idraulica ai piani

			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	

Positivo = nulla da segnalare
 Negativo = eventuali interventi (anomalia)

VERIFICHE:

- La scheda serve per annotare la verifica settimanale della funzionalità degli idranti (controllo visivo dell'integrità e stato di conservazione dell'idrante: cassetina e tubo)
- Verificare la presenza della cartellonistica in corrispondenza del dispositivo antincendio
- Verificare che ogni dispositivo sia visibile ed accessibile.

Le operazioni di manutenzione programmata a periodicità semestrale prevedono:

- controllo della spina e del rubinetto
- controllo della pulizia e della lancia
- rotolamento ed avvolgimento manichetta
- controllo dello stato di conservazione e della tenuta della manichetta
- controllo dello stato di tenuta della legatura
- misurazione pressione e portata idraulica ai piani

			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	

Positivo = nulla da segnalare
 Negativo = eventuali interventi (anomalia)

VERIFICHE:

- Verificare che le vie di esodo e le uscite di emergenza siano libere da ostacoli
- Verificare il funzionamento e la corretta apertura delle porte (i maniglioni antipanico devono funzionare correttamente a semplice spinta)

			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	

Positivo = nulla da segnalare
 Negativo = eventuali interventi (anomalia)

VERIFICHE:

- Verificare che le vie di esodo e le uscite di emergenza siano libere da ostacoli
- Verificare il funzionamento e la corretta apertura delle porte (i maniglioni antipanico devono funzionare correttamente a semplice spinta)

			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	

Positivo = nulla da segnalare
 Negativo = eventuali interventi (anomalia)

VERIFICHE:

- Verificare che le vie di esodo e le uscite di emergenza siano libere da ostacoli
- Verificare il funzionamento e la corretta apertura delle porte (i maniglioni antipánico devono funzionare correttamente a semplice spinta)
- Verificare che le porte, se prive di elettrocalamite, si chiudono dopo il rilascio
- Verificare che le porte, se prive di elettrocalamite, non siano bloccate in posizione aperta
- Verificare che le porte, se prive di elettrocalamite, siano chiuse

			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	

Positivo = nulla da segnalare
 Negativo = eventuali interventi (anomalia)

VERIFICHE:

- Verificare che le vie di esodo e le uscite di emergenza siano libere da ostacoli
- Verificare il funzionamento e la corretta apertura delle porte (i maniglioni antipanico devono funzionare correttamente a semplice spinta)
- Verificare che le porte, se prive di elettrocalamite, si chiudono dopo il rilascio
- Verificare che le porte, se prive di elettrocalamite, non siano bloccate in posizione aperta
- Verificare che le porte, se prive di elettrocalamite, siano chiuse

			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	

Positivo = nulla da segnalare
 Negativo = eventuali interventi (anomalia)

VERIFICHE:

- La scheda serve per annotare la verifica settimanale della funzionalità delle luci di emergenza
- Verifica accensione luce verde su ogni luce di emergenza
- Controllo dell'accensione delle luci in assenza di energia elettrica
- Azionare gli interruttori magnetotermici verificando il distacco della corrente

			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	

Positivo = nulla da segnalare
 Negativo = eventuali interventi (anomalia)

VERIFICHE:

- La scheda serve per annotare la verifica settimanale della funzionalità delle luci di emergenza
- Verifica accensione luce verde su ogni luce di emergenza
- Controllo dell'accensione delle luci in assenza di energia elettrica
- Azionare gli interruttori magnetotermici verificando il distacco della corrente

			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	

Positivo = nulla da segnalare
 Negativo = eventuali interventi (anomalia)

VERIFICHE:

- La scheda serve per annotare la verifica dell'efficienza del sistema di segnalazione sonora utilizzato per segnalare l'allarme e l'evacuazione
- Verificare che sia udibile in tutte le zone dell'edificio

			<input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	

Positivo = nulla da segnalare Negativo = eventuali interventi (anomalia)

VERIFICHE:

- La scheda serve per annotare la verifica dell'efficienza del sistema di segnalazione sonora utilizzato per segnalare l'allarme e l'evacuazione
- Verificare che sia udibile in tutte le zone dell'edificio

			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
			<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	

Positivo = nulla da segnalare
 Negativo = eventuali interventi (anomalia)

Per l'incaricato interno:

- La ditta di manutenzione deve compilare il presente registro anche se rilascia il proprio modulo a cui può fare riferimento
- Verificare che il numero di estintori/idranti controllati dalla ditta di manutenzione siano corrispondenti a quanto annotato in tale registro
- Se possibile assistere durante il controllo per accertarsi che tutti i presidi siano verificati
- I controlli semestrali delle ditte esterne riguardano tutti i presidi antincendio (porte tagliafuoco, porte di emergenza, idranti, estintori, impianto rilevazione incendi, impianto allarme, impianto illuminazione di emergenza, ecc.). Nel caso in cui i controlli non vengano effettuati alla scadenza prevista o non vengano effettuati, dare immediata comunicazione al Dirigente Scolastico o a suo incaricato velocizzando la richiesta di intervento all'E.L.

